

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Firma/Company: Brandoni S.p.A.
Adresa/Address: Via Novara, 199
Město/City: Romagnano Sesia
Stát/Country: Italia/Italy
Tel:+39 163 828100 **Fax:+39 163 834458**

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:
Declares under its own responsibility that products:

Série B2.1...GAS Kulový uzávěr přírubový na plyn /Flanged Gas ball valve

Pracovní rozsah / Within the following working ranges

Tlak Pressure		Teplota (těsnící materiál) Temperature (sealing material)
Nebezpečné plyny Hazardous gas	16 bar DN15-200 10 bar DN250	-10 / +70°C (NBR)

Jsou v souladu s Evropskou směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU PED

Are in accordance with the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU PED

Posuzování shody postup (příloha III)

Conformity assesment procedure (Annex III)

A1

Certifikační orgán/ Notified body:

Consorzio Pascal S.r.l

Via Scarsellini, 13-20161 Milano (I)

Identifikační číslo/Identification number:

1115

Příslušné harmonizované normy / Relevant harmonized standard


EN 1092-2, EN558-1, EN19, EN12266, EN1983, EN13445, EN13774, EN 1563

Datum a místo/Date and place

Romagnano Sesia, 24-10-2018

Podpis/Signed

Brandoni marco



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Ditta/Company: Brandoni S.p.A.
Indirizzo/Address: Via Novara, 199
Città/City: Romagnano Sesia
Paese/Country: Italia/Italy
Tel:+39 163 828100 **Fax:+39 163 834458**

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti:
Declares under its own responsibility that products:

Serie B2.1...G Valvola a sfera flangiata Gas /Flanged Gas ball valve

Entro i seguenti limiti di impiego / Within the following working ranges

Pressione Pressure		Temperatura (materiale tenuta) Temperature (sealing material)
Gas pericolosi Hazardous gas	16 bar DN15-200 10 bar DN250	-10 / +70°C (NBR)

Sono conformi alla Direttiva Europea Attrezzature a Pressione 2014/68/EU PED
Are in accordance with the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU PED

Procedura di valutazione di conformità (All. III)
Conformity assesment procedure (Annex III)

A1

Ente notificato/ Notified body:

Consorzio Pascal S.r.l
Via Scarsellini, 13-20161 Milano (I)


Numero identificativo/Identification number:

1115

Norme armonizzate applicabili / Relevant harmonized standard
EN 1092-2, EN558-1, EN19, EN12266, EN1983, EN13445, EN13774, EN 1563

Data e luogo/Date and place
Romagnano Sesia, 24-10-2018

Firmato/Signed
Brandoni marco





CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-4313AM0052
Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Brandoni S.p.A. Via Novara, 199, I-28078 Romagnano Sesia (NO)
Distributor <i>Vertreiber</i>	Brandoni S.p.A. Via Novara, 199, I-28078 Romagnano Sesia (NO)
Product Category <i>Produktart</i>	gas fittings: Shut-off valve for local gas distribution <= PN 16 (4313)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	straight pattern ball valve
Model <i>Modell</i>	B2.1...
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: 1106494-001 from 09.04.2018 (TTR)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 13774 (01.05.2013)

Date of Expiry / File No. 14.06.2024 / 19-0150-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

06.05.2019 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases according to G260	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 15	
B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 20	
B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 25	
B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 32	
B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 40	
B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 50	
B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 65	
B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 80	
B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 100	
B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 125	
B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 150	
B2.1...	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 200	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
B2.100	ball and gear shaft made of brass
B2.110	ball made of stainless steel no. 1.4308, gear shaft made of brass
B2.111	ball made of stainless steel no. 1.4308, gear shaft made of stainless steel no. 1.4301
B2.121	ball made of stainless steel no. 1.4408, gear shaft made of stainless steel no. 1.4301
B2.122	ball made of stainless steel no. 1.4408, gear shaft made of stainless steel no. 1.4401

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registrier-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
NG-5112BR0211	Sealing material made of elastomers for gas appliances	M715 NBR 70/NBR 70 M715	DUCI s.r.l.

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

ambient temperature range: -20...+60 °C

length: basic line 14 (DN 15...100) respectively basic line 15 (DN 125...200) both according to EN 558-1

connections: on both sides flanges according to DIN EN 1092-2